



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H00960

Срок действия с 01.03.2019

по 28.02.2022

№ 0440839

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Узлов и деталей системы вентиляции для атомных электростанций (прямые участки воздухопроводов; фасонные части: отводы, утки, переходы, тройники, крестовины; соединительные элементы (фланцы, шины, рейки, ниппели и т.д.)
ТУ 4860-001-25013156-2016
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
28.25.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

НП-031-01, ПНАЭ Г-7-002-86, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Адрес: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, Проезд Складской, дом 7, помещения 1-8, ИНН: 6671059941

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА"
Адрес: 620016, Свердловская область, город Екатеринбург, Проезд Складской, дом 7, помещения 1-8, Телефон: (343) 278 59 04, E-mail: info@vegavent.ru
ИНН: 6671059941

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 1205-02/12-ЦСТ, 1206-02/12-ЦСТ, 1207-02/12-ЦСТ от 28.02.2019 года, выданных испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Boif
подпись

И.К. Богословов

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

С.В. Лаврентьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации